

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа

г. Светогорска»

188992, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул.

Рошинская, д. 6

ИНН 4704036628, КПП 470401001

ОГРН 1034700874317

Телефон 8(81378) 43938

Телефон/факс 8(81378) 44266

Email: mbou_svetl@mail.ru

14.10.2021 № 484

На № _____ от _____

Руководителям обществ,
предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям

Запрос предоставлений
ценовой информации

Уважаемые исполнители!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ г. Светогорска», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует проведение среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций конкурсной процедуры определения подрядчика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для заключения договора на техническое обслуживание одного коммерческого узла учета тепловой энергии и одного теплового пункта, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Рошинская, дом 6.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до 25.10.2021 года направить на адрес электронной почты mbou_svetl@mail.ru предложения условий и цены на техническое обслуживание одного коммерческого узла учета тепловой энергии и одного теплового пункта в соответствии с прилагаемым техническим заданием.

Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2021 года, но в любом случае до исполнения своих обязательств сторон других перед другом.

Срок выполнения работ: согласно инструкции по эксплуатации и в соответствии с требованиями теплоснабжающей организации.

Оплата осуществляется безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт исполнителя за счёт средств местного бюджета.

Оплата осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня подписания актов выполненных работ.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: председатель контрактной службы Учреждения Шулепов А.С, номер телефона 8(81378)44-266, e-mail: mbou_svetl@mail.ru

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение: техническое задание на 1 листе (служебная записка).

Заместитель директора Учреждения

А.С. Шулепов

Согласовано.
Специалисту по
закупкам приступить
к процедуре закупки.
14.10.2011. *ТМ*

Директору
«СОШ г. Светогорска»
В. В. Кокоткиной

Служебная записка

Для поддержания работоспособности оборудования, предотвращения аварий, обеспечения бесперебойного съема показателей и контроля за параметрами оборудования и теплоносителя, а также своевременное снятие показаний и сдачи отчетных ведомостей тепло- и водопотребления в теплоснабжающую организацию необходимо заключение договора на техническое обслуживание одного коммерческого узла учета тепловой энергии и одного теплового пункта, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Роцинская, дом 6.

Заместитель директора по АХЧ Учреждения



А. С. Шулепов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Характеристика работ.

1.1. Состав работ:

- наружный осмотр
- профилактическое обслуживание
- внеплановое обслуживание
- государственная (метрологическая) поверка
- отчёты в теплоснабжающую организацию
- аварийное реагирование и восстановление режимов работы коммерческого узла учета тепловой энергии (далее по тексту – КУУТЭ) и теплового пункта (далее по тексту – ТП)

1.2. Комплекс работ:

1.2.1 по обслуживанию КУУТЭ:

| № | Описание услуги | Требование (периодичность) |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Периодическое обслуживание приборов узла учета (осмотр, анализ показаний) в течение периода подачи теплоносителя. | Да |
| 2 | По запросу Заказчика выдача рекомендаций, направленных на улучшение работы системы теплоснабжения и снижения затрат на | Да |
| 3 | Систематическая распечатка ведомостей теплопотребления, | Да |
| 4 | Сдача и защита отчета о теплопотреблении в теплоснабжающей | Да |
| 5 | Корректировка и регулировка настройки оборудования | Да |
| 6 | В период подачи теплоносителя профилактические работы, чистка приборов по мере необходимости | Да |
| 7 | Мелкий текущий ремонт приборов узла учета | Да |
| 8 | Ремонт и замена приборов из ремонтного фонда (на время ремонта) | Дополнительное соглашение |
| 9 | Поверка приборов организуется Подрядчиком по дополнительному соглашению с Заказчиком в соответствии с расценками поверяющей организации | |
| 10 | Демонтаж, монтаж и перевозка приборов для осуществления поверки и предповерочного ремонта приборов УУТЭ | Дополнительное соглашение |
| 11 | Подготовка к отопительному периоду и пуско-наладочные работы, включая сдачу узла учета инспектору теплоснабжающей организации В межотопительный период профилактические работы, чистка Вызов представителя теплоснабжающей организации Заказчик оплачивает согласно счету от теплоснабжающей организации | Дополнительное соглашение |
| 12 | Учет ГВС | Да |
| 13 | Учет ХВС | нет |
| 14 | Зависимость от реального теплопотребления | нет |

1.2.2 по ТП:

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Обследование теплового пункта | 4* |
| 2 | Ведение журнала обслуживания оборудования ИТП и регистрация параметров работы ИТП | Да |
| 3 | Контроль вывода автоматики ИТП по теплопотребляющим приборам на температурный режим необходимого прогрева помещений | Да |

| | | |
|----|--|----|
| 4 | Контроль температуры смешанной и обратной воды в соответствии с температурным графиком | 4* |
| 5 | Проверка работоспособности контроллера | Да |
| 6 | Проверка работоспособности автоматики управления насосом | Да |
| 7 | Ревизия всех деталей и узлов клапана, насоса на отсутствие коррозии, отложений солей, шлама, окалины и прочее (в межотопительный | Да |
| 8 | Проверка работоспособности первичных преобразователей (температурных датчиков) системы автоматики погодного | Да |
| 9 | Замена герметика в сальниковой камере штуцера и уплотнительных | Да |
| 10 | Чистка фильтров | 4* |
| 11 | Пуско-наладочные работы в начале отопительного периода | Да |

«*» - монтажные работы проводятся в течение одного-двух рабочих дней. В особо сложных случаях сроки выполнения монтажных работ могут быть увеличены, о чем заказчик заранее предупреждается.

2. Гарантийные обязательства.

2.1. Обеспечить выполнение работ по техническому обслуживанию КУУГЭ / ТП, согласно инструкции по эксплуатации, и в соответствии с требованиями теплоснабжающей организации.

2.2. Выполнять все работы в соответствии с действующими требованиями технической и эксплуатационной безопасности.

3. Возможность использования по передаче своих обязательств третьим лицам.

ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность за деятельность своих субподрядных организаций и персонала при выполнении работ.

Заместитель Директора Учреждения



А.С. Шулепов